令和7年6月分　白河市上水道　水質検査結果（浄水）

採水年月日：令和7年6月9日　　浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水　　－は今月未実施項目

検査機関名：㈱新環境分析センター

－は今月未実施項目

No	項目名	基準値	（白河地域）							（表郷地域）		（東地域）	（大信地域）			
			向山配水場系浄水	立石山配水場系浄水	白坂配水池系浄水		久田野配水場系浄水		田島配水場系浄水	八幡配水池系浄水	金山配水池系浄水	東配水池系浄水	上新城配水池系浄水	小萱配水池系浄水	西原配水池系浄水	赤仁田配水池系浄水
			飯沢	大揃目	みさか	白坂パークヒルズ	小田川	工業の森第1	田島	金山字長者久保	金山字犬神	下野出島字岩井戸	増見字北田	増見字中沢	下小屋字西宿	隈戸字赤仁田
1	一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし	検出なし
3	カドミウム及びその化合物	Cdの量で0.003mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
4	水銀及びその化合物	Hgの量で0.0005mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5	セレン及びその化合物	Seの量で0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
6	鉛及びその化合物	Pbの量で0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
7	ヒ素及びその化合物	Asの量で0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
8	六価クロム化合物	Cr(六価)の量で0.02mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	CNの量に関して0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
12	フッ素及びその化合物	Fの量で0.8mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
13	ホウ素及びその化合物	Bの量で1.0mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
21	塩素酸	0.6mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
26	臭素酸	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
32	亜鉛及びその化合物	Znの量で1.0mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
33	アルミニウム及びその化合物	Alの量で0.2mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
34	鉄及びその化合物	Feの量で0.3mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
35	銅及びその化合物	Cuの量で1.0mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
36	ナトリウム及びその化合物	Naの量で200mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
37	マンガン及びその化合物	Mnの量で0.05mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
38	塩化物イオン	200mg/l以下	4.6	4.9	3.9	3.8	7.0	7.1	20.0	4.0	1.9	3.9	3.9	2.2	4.0	2.2
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
40	蒸発残留物	500mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
45	フェノール類	フェノール量に換算して0.005mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
46	有機物(TOC)	3mg/l以下	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3未満
47	PH	5.8以上8.6以下	6.6	6.6	7.0	7.1	6.7	6.8	6.5	7.1	6.7	7.0	7.4	7.4	7.4	7.6
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.8
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
その他の検査	残留塩素濃度(mg/l)	0.1mg/l以上	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2
	水温(℃)	－	17.3	17.4	14.7	13.6	20.1	21.5	17.0	17.0	15.6	18.3	19.7	20.3	21.4	17.2
	嫌気性芽胞菌	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	大腸菌数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	クリプトスポリジウム	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ジアルジア	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	侵食性遊離炭酸	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ランゲリア指数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

令和7年6月分　白河市上水道　水質検査結果（原水）

採水年月日：令和7年6月9日　　原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水　　－は今月未実施項目

検査機関名：㈱新環境分析センター

No	項目名	基準値	（白河地域）					（表郷地域）	（大信地域）			
			上水道原水			上水道原水		上水道原水	上水道原水			
			後原取水場	川田取水場	長ヲサ取水場	塚田水源	舟田水源	金山第2水源地	小萱第1、2水源地	上新城水源地	横道沢第2水源地	赤仁田水源地
1	一般細菌	100個/ml以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
2	大腸菌	検出されないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	Cdの量で0.003mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
4	水銀及びその化合物	Hgの量で0.0005mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
5	セレン及びその化合物	Seの量で0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
6	鉛及びその化合物	Pbの量で0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
7	ヒ素及びその化合物	Asの量で0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
8	六価クロム化合物	Cr(六価)の量で0.02mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	CNの量に関して0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
12	フッ素及びその化合物	Fの量で0.8mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
13	ホウ素及びその化合物	Bの量で1.0mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
14	四塩化炭素	0.002mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
17	ジクロロメタン	0.02mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
19	トリクロロエチレン	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
20	ベンゼン	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
21	塩素酸	0.6mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
22	クロロ酢酸	0.02mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
23	クロロホルム	0.06mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
26	臭素酸	0.01mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
27	総トリハロメタン	0.1mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
30	ブロモホルム	0.09mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
32	亜鉛及びその化合物	Znの量で1.0mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
33	アルミニウム及びその化合物	Alの量で0.2mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
34	鉄及びその化合物	Feの量で0.3mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
35	銅及びその化合物	Cuの量で1.0mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
36	ナトリウム及びその化合物	Naの量で200mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
37	マンガン及びその化合物	Mnの量で0.05mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
38	塩化物イオン	200mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
40	蒸発残留物	500mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
42	ジェオスミン	0.00001mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
45	フェノール類	フェノール量に換算して0.005mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
46	有機物（TOC）	3mg/l以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
47	PH	5.8以上8.6以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
48	味	異常でないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
49	臭気	異常でないこと	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
50	色度	5度以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
51	濁度	2度以下	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他の検査	残留塩素濃度（mg/l）	0.1mg/l以上	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	水温（℃）	－	－	13.5	－	－	－	13.5	13.5	－	－	－
	嫌気性芽胞菌	－	－	－	－	－	－	－	0	－	－	－
	大腸菌数	－	－	－	－	－	－	－	1.0未満	－	－	－
	クリプトスポリジウム	－	－	0	－	－	－	0	－	－	－	－
	ジアルジア	－	－	0	－	－	－	0	－	－	－	－
	侵食性遊離炭酸	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	ランゲリア指数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－

※東地域全域及び白河市みさか・白坂・旗宿、表郷地域の一部、大信地域の一部は、堀川ダムからの受水である。