

令和8年7月分 白河市上水道 水質検査結果（PFOS及びPFOA）

採水年月日：令和8年7月6日・7日・8日

検査機関名：協新環境分析センター

◎浄水 浄水＝消毒が完了し家庭に給水されている水 -は今月末実施項目

項目名	基準値	(白河地域)							(表郷地域)		(東地域)	(大信地域)			
		立石山配水場系 浄水	向山配水場系 浄水	白坂配水池系浄水		久田野配水場系浄水		田島配水場系 浄水	八幡配水池系 浄水	金山配水池系 浄水	東配水池系浄水	上新城配水池系 浄水	小萱配水池系 浄水	西原配水池系 浄水	赤仁田配水池系 浄水
		南中川原	飯沢	みさか	白坂パークヒルズ	小田川	工業の森第1	田島	金山字長者久保	金山字犬神	下野出島字岩井戸	増見字北田	増見字中沢	下小屋字西宿	隈戸字赤仁田
PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満

◎原水 原水＝塩素消毒する前に水源地で採取された水 -は今月末実施項目

項目名	基準値	（白河地域）					（表郷地域）	（大信地域）			
		立石山配水場系 原水	向山配水場系 原水		久田野配水場系 原水	田島配水場系 原水	金山配水池系 原水	上新城配水池系 原水	小萱配水池系 原水	西原配水池系 原水	赤仁田配水池系 原水
		後原取水場	川田取水場	長ヲサ取水場	塚田水源地	舟田水源地	金山第2 水源地	上新城水源地	小萱第1、2 水源地	横道沢第2 水源地	赤仁田水源地
PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満

※検査結果については、上記のとおり全ての箇所です。0.000005mg/L未満となっており、国が定める基準値（0.00005mg/L以下）を下回っています。

※白河市みさか・白坂・旗宿、表郷地域の一部、大信地域の一部、東地域全域については、堀川ダムから水道用水を供給している区域です。
供給元である白河地方広域市町村圏整備組合のホームページによると、検査結果は0.000005mg/L未満となっており、国が定める基準値を下回っています。